



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113BT0564

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
<b>Modell</b> <i>model</i>	V9102
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19/035/5113/1 vom 05.06.2019 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

**Ablaufdatum / AZ** 17.12.2023 / 19-0074-GNV  
*date of expiry / file no.*

18.06.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
V9102	Härteklasse: 90 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	