



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112CU0296

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Vertreiber <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
Modell <i>model</i>	V8105
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19-00020 vom 08.10.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.09.2019)

Ablaufdatum / AZ 08.10.2024 / 19-0644-GNE
date of expiry / file no.

70226-04-A-DE

08.10.2019 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
V8105	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	