



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112DN0363

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Vertreiber <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Ozonbeständiger Elastomer-Dichtungswerkstoff für Gasgeräte und -anlagen
Modell <i>model</i>	N7165
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00205-AB01 vom 22.06.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 16/295/5112/3 vom 06.12.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.09.2019)

Ablaufdatum / AZ 22.06.2027 / 22-0413-GNE
date of expiry / file no.

70028-04-ADE

02.08.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
N7165	Härteklasse: H3 Temperaturbereich: -20 bis +60 °C Temperaturklasse: A2	

DVG