



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112CU0296

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Vertreiber <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
Modell <i>model</i>	V8105
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19-00020 vom 08.10.2019 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 19-00020-KP06 vom 12.11.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.07.2024)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.10.2029 / 24-0638-GNV

26.03.2025 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
V8105	Härteklasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	ohne Ozon