



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5112CQ0640

Registration Number
Registriernummer

Field of Application

Anwendungsbereich

products of gas supply

Produkte der Gasversorgung

Owner of Certificate

Zertifikatinhaber

ULMAN Dichtungstechnik GmbH

Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen

Distributor

Vertreiber

ULMAN Dichtungstechnik GmbH

Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen

Product Category

Produktart

Greasing and sealing materials: Elastomer material for seals in gas appliances (5112)

Product description

Produktbezeichnung

Homogeneous elastomer material for dynamic and static sealings

Model

Modell

N7SE1

Test reports

Prüfberichte

Type testing: 26-00205-AB01 from 24.08.2026 (EBI)

Test basis

Prüfgrundlagen

DIN EN 549 (01.07.2024)

Date of Expiry / File No.

Ablaufdatum / Aktenzeichen

24.08.2031 / 25-0361-GNE

70028-04-A-DE



01.10.2026 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

A. W. 76



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
N7SE1	Hardness class: H3 Temperature range: -20...+80 °C Temperature class: B2	


DVGW
—
CERT