



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112AR7034

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Vertreiber <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener Elastomer-Werkstoff mit begrenzter Quellung in n-Pentan für Dichtungen in Gasgeräten und Gasanlagen
Modell <i>model</i>	N7109
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00602-AB01 vom 30.01.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.09.2019)

Ablaufdatum / AZ 08.05.2028 / 23-0438-GNE
date of expiry / file no.



18.07.2023 Fk A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
N7109	Härteklasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Das Material ist beständig gegen Kondensat der zugelassenen brennbaren Gase gemäß DIN EN 549, Abschnitt 7.7.

DVGW