



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113BS5069

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Homogener, ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen und deren Bauteile
<b>Modell</b> <i>model</i>	N7134
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00076-AB01 vom 26.08.2022 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 22-00076-KP01 vom 20.07.2022 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)



7002E-01-A-DE

**Ablaufdatum / AZ** 12.06.2027 / 23-0631-GNE  
*date of expiry / file no.*

29.11.2023 Fi A-1/2 i.A. U. Z.  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
N7134	Härteklasse: 70 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	