



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113DO0132

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Vertreiber <i>distributor</i>	ULMAN Dichtungstechnik GmbH Max-Planck-Straße 32, D-71116 Gärtringen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Elastomer-Dichtungswerkstoff für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
Modell <i>model</i>	N7146
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-01363-AB02 vom 03.03.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

70028-04-A-DE
Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

03.03.2028 / 23-0240-GNE

26.05.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

[Handwritten signature]



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
N7146	Härteklasse: 70 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	