



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5113BQ0205

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GUMMIWERK KRAIBURG GmbH & Co. KG Teplitzer Straße 20, D-84478 Waldkraiburg
Vertreiber <i>distributor</i>	GUMMIWERK KRAIBURG GmbH & Co. KG Teplitzer Straße 20, D-84478 Waldkraiburg
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Elastomer-Dichtungswerkstoff für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteilen
Modell <i>model</i>	PP9CRZ
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00148 vom 28.07.2020 (EBI) Ergänzungsprüfung: 24-00331-AB01 vom 13.01.2024 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01077-KP04 vom 11.12.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.02.2030 / 25-0080-GNV

70028-04-A-DE

03.04.2025 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PP9CRZ	Härteklasse: 90 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	


DVGW
—
CERT